



Znak pisma: NMM/E-ZP/...1084/2014.

Gdańsk, dnia 10.04.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „II etap inwestycji pt.: Budowa budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w miejscowości Kąty Rybackie ul. Rybacka 64; 82-110 Sztutowo; Dz. Nr 538 obręb ewidencyjny 02)” znak sprawy ZP/27-06/PN/2014.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zadaniem pytaniem:

Pytanie 1

Czy w ramach realizacji inwestycji w ofercie należy uwzględnić koszt dostawy i podłączenia urządzeń do wysyłania sygnałów do Centrum Monitorowania w Państwowej Straży Pożarnej?

Odpowiedź: Tak, w ofercie należy uwzględnić koszt dostawy i podłączenia urządzeń do wysyłania sygnałów do Centrum Monitorowania w Państwowej Straży Pożarnej.

Z-C A DYREKTORA
ds. administracyjno-technicznych
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

Szymon Kulis

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)