RZUT POZIOM -1

LEGENDA – ZASILANIE I LAN

OGNIOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- PRZYCISK RĘCZNE ODBLOKOWANIE OŚMIU GNIAZD
- PRZYCISK ZBIORCZE ODBLOKOWANIE OŚMIU GNIAZD
- GŁÓWNY WŁĄCZNIK PRĄDU „NA" ZABEZPIECZONY SZYBKĄ PRZED PRZYPADKOWYM WŁĄCZENIEM

- GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, PODWÓJNE
- NR OBWODU ELEKTRYCZNEGO GNIAZD WTYCZKOWYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1-FAZ, 230V(TYPU: DY(ŻO 2m) PRZEWODY MIEDZIANE W 3x2,5mm2 – W TYM 3x2,5mm2 ZASILANIE 230V I 2x2,5mm2 STEROWANIE DALI
- NR OBWODU ELEKTRYCZNEGO WYPUSTÓW KABLOWYCH OŚWIETLENIA

- GNIAZDO KOMPUTEROWE LAN 2xRJ45 2xKAT6+

- ACCESS POINT(OPCJA)
- SZAFA PIONOWA LAN/WLAN
- SZAFA LAN/WLAN

UWAGI INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WALIZY DOPROWADZIĆ ODDZIELNE OBWODY DO POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD WTYCZKOWYCH PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH
2. Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WALIZY DOPROWADZIĆ ODDZIELNE PRZEWODY W MIEJSCA PRZEWIDZIANE JAKO WYPUSTY KABLOWE DO POŁĄCZENIA SZYNOPRZEWODÓW OŚWIETLENIA EKSPOZYCJI STAŁEJ
3. OKABLOWANIE ZASILAJĄCE GNIAZD WTYCZKOWYCH ORAZ OŚWIETLENIA EKSPOZYCJI POWINNO BYĆ WYKONANE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW KABLOWYCH Z ŻYŁĄ OCHRONNĄ O PRZEKROJACH MIN. 3x2,5mm2
4. WYPUSTY OŚWIETLENIA EKSPOZYCYJNEGO ZAŚCIBIA SIĘ PROZYCYCJA DO UZGODNIENIA W STOCZNI
5. NIE WOLNO BYĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.
6. WALIZY ZAPEWNIĆ KOORDYNACJĘ TRAS PROWADZENIA INSTALACJI W STOSUNKU DO INSTALACJI INNYCH BRANŻ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ I PRZEPISAMI.
7. POŁĄCZENIA I OKABLOWANIE WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZĄDZEŃ
8. PLANY INSTALACJI WALIZY CZYTAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM I PROJ. ARCHITEKTONICZNYM
9. DOWOLNĄ LOKALIZACJĘ SZAF TELEKOMUNIKACYJNYCH USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM W STOCZNI
10. Z SZAFY TELEKOMUNIKACYJNEJ WALIZY DOPROWADZIĆ LINIE KABLOWE SIECI LAN SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH KABLI U/FTP KAT6+ DO KAŻDEGO GNIAZDA KOMPUTEROWEGO LAN ODDZIELNIE
10. ZALECANY KABEL SIECI LAN TO EKRANOWANY KABEL TYPU SKRĘTKA KATA NP. MOLEX CAV–03228–YL



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Q-FIDELITY SP. Z O.O. ul. Jagiellońska 88 lok. 314A 00-907 Warszawa						
OBIEKT:	STATEK MUZEUM s/s SOŁDEK						
INWESTOR:	NARODOWE MUZEUM MORSKIE ul. Olowianka 9-13 80-751 Gdańsk						
TEMAT:	PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ NA STATKU MUZEUM s/s Sołdek Pod tytułem: „Sołdek i jego czasy"						
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY						
TYTUŁ PROJEKTU:	ETAP I - PROJEKT PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH						
BRANŻA:	ELEKTRYKA I TELEKOMUNIKACJA						
NAZWA RYSUNKU:	Instalacje elektryczne i telekomunikacja - POZIOM -1						
			UPRAWNIENIA:		PODPIS		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Adam Rogalski						
	arch. Dominik Burlyn						
	mgr inż. arch. Marta Małag						
	mgr inż. arch. Anna Małag						
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Zalewski						
SKALA:	0:0	DATA:	LUTY 2020r.	UMOWA NR:	29/A-ZP/2020.	NR RYS:	EL-TEL_01