



Znak pisma: NMM/E-ZP/...../1615/2014.

Gdańsk, dnia 27.05.2014 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę nowej infrastruktury informatycznej w zespole budynków przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku”, znak sprawy ZP/27-07/PN/2014.

WYJAŚNIENIA SIWZ

I. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

Pytanie 1

W punkcie nr 7 pt. Dostosowanie pomieszczenia administracyjnego na potrzeby pomieszczenia technicznego serwerów jest napisane: "W związku z dostosowaniem pomieszczenia instalacja podłogi technicznej podniesionej, wymiana drzwi na drzwi wzmocnione (z rygłem) z kontrolą dostępu (zamek na kod/kartę – w konsultacji z Muzeum, w taki sposób by współdziałało z już funkcjonującym systemem w siedzibie Muzeum). Wewnątrz pomieszczenia zabudowanie i wygłuszenie drugich drzwi tzn. likwidacja istniejącego otworu drzwiowego między pomieszczeniami" Jakie są minimalne parametry techniczne dla tego zakresu zadania w szczególności: podłogi technicznej, montowanych drzwi i systemu dostępu ?

Odpowiedź: Określony fragment zadania należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz powszechnie obowiązującymi normami technicznymi, uwzględniając konieczność zapewnienia kompatybilności zastosowanych rozwiązań z systemem dostępu funkcjonującym w siedzibie Muzeum. W pomieszczeniu technicznym serwerów należy zastosować wykładzinę odprowadzającą ładunek elektrostatyczny.


Pytanie 2

Czy zadanie obejmuje dostarczenie urządzenia Firewall ?. Niniejsze urządzenie nie występuje w Zakresie realizacji prac SIWZ cz. III , natomiast pojawia się w STIWOR pkt. 15.

Odpowiedź: Tak, przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wspomnianego urządzenia. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wchodzi w skład opisu przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku



(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

