



Znak pisma: NMM/E-ZP/104/2014/CKWS

Gdańsk, dnia 24.06.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie”, znak sprawy ZP/2/PN/CKWS/14.

WYJAŚNIENIA/ZMIANA SIWZ

I. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

Pytanie 1


Z uwagi na to, że maksymalny, dostępny na rynku ubezpieczeniowym, okres ubezpieczenia dla szkód powstałych w czasie okresu gwarancyjnego w zakresie rozszerzonym wynosi 36 miesięcy, a zakres podstawowy ubezpieczenia szkód powstałych w okresie gwarancyjnym mieści się w ramach zakresu rozszerzonego i zważywszy, że okres gwarancji w umowie wynosi 60 miesięcy prosimy o następującą modyfikację warunków ubezpieczenia wskazanych w § 9 pkt. 1 pdpkt.6 na następujące:

- pokrycie szkód powstałych w czasie okresu gwarancyjnego zakres podstawowy (24 miesiące po zakończeniu zakresu rozszerzonego)
- pokrycie szkód powstałych w czasie okresu gwarancyjnego zakres rozszerzony (36 miesięcy).

Odpowiedź: W związku z powtórnią analizą produktów dostępnych na rynku ubezpieczeniowym Zamawiający modyfikuje wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze zmianą treści SIWZ opisaną w części II pisma.

Pytanie 2

W nawiązaniu do postanowień § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a i b dot. Obowiązku ubezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy zwracamy uwagę, iż zgodnie z posiadanymi informacjami żaden z operujących w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych nie wystawia polis ubezpieczeniowych obejmujących pokrycie szkód powstałych w czasie okresu gwarancyjnego na 60 miesięcy na wariant zarówno podstawowy, jak i rozszerzony. Maksymalny okres, na jaki wystawiane są takie klauzule łącznie (tj. na jednej polisie) wynosi odpowiednio 12 (podstawowy i 24 (rozszerzony) miesiące. Wnosimy o stosowną zmianę



Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.”

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych



wskazanych postanowień umownych podkreślając jednocześnie, iż interes Zamawiającego nie dozna na tym uszczerbku, gdyż jest on zabezpieczony także pisemną gwarancją jakości Wykonawcy, jak również finansowym zabezpieczeniem usunięcia wad i usterek.

Odpowiedź: W związku z powtórnią analizą produktów dostępnych na rynku ubezpieczeniowym Zamawiający modyfikuje wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze zmianą treści SIWZ opisaną w części II pisma.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że ilość malowania sufitów, jaką należy przyjąć do wyceny, wynosi 880 m². W przedmiarze poz. 207 nie ujęto wszystkich pomieszczeń.

Odpowiedź: Pozycje i wartości podane w przedmiarach są elementami pomocniczymi, a nie definitywnymi. Powierzchnię malowanych sufitów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową – Projekt Wykonawczy Architektury oraz Architektury Wnętrz.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że ilość sufitów podwieszanych, jaką należy przyjąć do wyceny, wynosi 270 m². W przedmiarze poz. 208 ujęto sufit podwieszony tylko dla Sali wykładowej, a nie dla wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się we sufity podwieszane.

Odpowiedź: Pozycje i wartości podane w przedmiarach są elementami pomocniczymi, a nie definitywnymi. Powierzchnię sufitów podwieszanych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową – Projekt Wykonawczy Architektury oraz Architektury Wnętrz.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać rolet wewnętrznych typu Hunter Douglas – które widnieją w specyfikacji w dziale okładzin wewnętrznych.

Odpowiedź: Rolety wewnętrzne w Sali Wykładowej (pom. 2.2) wchodzi w wycenę Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Projektem Wykonawczym Architektury i wytycznymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Okładziny i wykładziny” pkt. 2.2.2. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że poza zielenią wymienioną w projekcie zagospodarowania należy dodatkowo posadzić 30 szt. drzew liściastych o obwodzie pnia 12-14 cm mierzonym 1m nad ziemią (za wycinkę lipy drobnolistnej) oraz 2 sztuki drzew z gatunków rodzimych (za wycinkę jarząbu szwedzkiego).

